

**UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN**

SENARAI SEMAK EMERGENCY EYEWASH DAN EMERGENCY SHOWER

BULAN: _____ NAMA MAKMAL: _____

TARIKH PEMERIKSAAN: _____

NO.	PERKARA	YA	TIDAK	CATATAN
A.	PENCUCI MATA KECEMASAN (EMERGENCY EYEWASH)			
1.	Tiada halangan dan mudah dicapai			
2.	Pancuran air dapat diaktifkan dan dapat membilas bahan cemar (≥ 3 minit)			
3.	Tuil masih terbuka tanpa perlu memijak kerap kali ke bawah dengan kaki			
4.	Pencuci mata dalam keadaan baik, bersih, terbuka dan tertutup dengan baik			
5.	Aliran air lembut, sekata, dan mengalir dengan baik dari kedua-dua nozel			
6.	Air bersih dan tekanannya mencukupi			
7.	Pencahayaan adalah baik dan mencukupi			
8.	Tiada pencemaran bahan kimia pada stesen tersebut			
9.	Tanda kecemasan dipamerkan			
B.	PENYIRAM KECEMASAN (EMERGENCY SHOWER)	YA	TIDAK	CATATAN
1.	Tiada halangan dan mudah dicapai			
2.	Pancuran air dapat diaktifkan dan dapat membilas bahan cemar (≥ 3 minit)			
3.	Tuil masih terbuka tanpa perlu menarik kerap kali ke bawah dengan tangan			
4.	Penyiram dalam keadaan baik, bersih, terbuka dan tertutup dengan baik			
5.	Aliran air laju, sekata dan mengalir dengan baik dari pancuran penyiram			
6.	Air bersih dan tekanannya mencukupi			
7.	Pencahayaan adalah baik dan mencukupi			
8.	Tiada pencemaran bahan kimia pada stesen tersebut			
9.	Tanda kecemasan dipamerkan			

* Nota: Sebarang kerosakan atau ketidakfungsian kelengkapan tersebut hendaklah dilaporkan kepada pegawai yang berkenaan.

<p>Diperiksa oleh:</p> <p>_____</p> <p>Pegawai makmal (Tandatangan & Cop)</p> <p>Tarikh:</p>	<p>Disahkan oleh:</p> <p>_____</p> <p>Pegawai Pemeriksa (Unit Pertolongan Cemas) (Tandatangan & Cop)</p> <p>Tarikh:</p>
---	---

